



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЗАЛАРИНСКОМ, БАЛАГАНСКОМ И НУКУТСКОМ РАЙОНАХ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах)

Совхозная ул., д. 5, п. Залари, 664322
Телефон: 8 (395-52) 2-25-15; факс: 8 (39552) 2-25-15
E-mail: zalari@38.rosпотребнадzor.ru, <http://38.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание № 09
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«04» марта 2022 г.

п. Залари, ул. Совхозная, 5

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора
(должность)
по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах Тоглоев П.В.
(фамилия, инициалы должностного лица)

При обследовании объекта: МБДОУ Хадаханский детский сад «Солнышко»
расположенного по адресу: Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, квартал
Центральный, 2, ул. Набережная, 18, заведующий - Сайдукова С.П. (акт проверки № 9 от
04.03.2022 года) при рассмотрении представленных документов: экспертные заключение и
т.д. (перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Водоснабжение холодной водой (технической) от сельской скважины привозное по
договору б/н от 10.01.2022г. с администрацией муниципального образования «Хадахан» в
договоре на качество воды указано «техническая», что свидетельствует об отсутствии на
пищевом блоке исправной системы холодного водоснабжения и **не соответствует п. 2.15
СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.6.1., п. 2.6.3., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20**

Не предусмотрено обеспечение подводкой холодной и горячей воды
производственного помещения пищевого блока, помещений групповых ячеек, что не
соответствует **п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.6.1., п. 2.6.3., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20**

Не предусмотрена внутренняя канализационная система по зданию со стоком в
водонепроницаемую выгребную яму с откачкой и вывозом, что **не соответствует п. 2.6.1
СП 2.4.3648-20**

Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного
выделения тепла, газов и влаги (электропечи) не оборудована локальная вытяжная
система вентиляции, что **не соответствует п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**

Не предусмотрены на пищевом блоке моечные ванны для обработки овощей, мяса, рыбы,
куры, яиц, промывания круп, обработки овощей, используемых без термической